



ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60110.1527.2022

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **System zaciskowy Inoxpres: rury i złączki zaciskowe**

Zawierający / containing: stal nierdzewną AISI 316L-1.4404, AISI 444-1.4521, AISI 304-1.4301, AISI 304L-1.4307, EPDM

Przeznaczony do / destined: montażu w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w instalacjach grzewczych i chłodniczych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przed oddaniem do użytkowania należy przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych wyrobu/The hygienic certificate does not apply to technical parameters of the product.

Wytwórca / producer:

Raccorderie Metalliche S.p.A.
46010 Campitello di Marcaria (MN)
Strada Sabbionetana, 59, Włochy

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Raccorderie Metalliche S.p.A.
46010 Campitello di Marcaria (MN)
Strada Sabbionetana, 59, Włochy



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2025.12.20 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2025.12.20 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 20 grudnia 2022

The date of issue of the certificate: 20th December 2022

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB