

GODKENDELSESINDEHAVER:
Raccorderie Metalliche S.p.A.
Strada Sabbionetana, 59
IT-46030 Campitello di Marcaria (MN)
Telefon: +39 0376 96001
Telefax: +39 0376 96422
Internet: www.racmet.com

Dokumentation af mekaniske/fysiske karakteristika for:
Rustfrit stålør til brugsvandsinstallationer i bygning og jord
INOXPRES
dim. 15 – 108 mm

FABRIKAT:
Marcegaglia S.p.A., Italien

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til Bygningsreglementets krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske karakteristika jf. § 418.

- MÆRKNING:**
- Fabrikantmærke: MM
 - Dimension
 - Godkendelsesnummer
 - Godkendelsesmærke: 

Godkendelsesindehaver er pligtig til at sikre at kravene i Bygningsreglementets § 417 er opfyldt.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Brug

Højeste forekommende driftstryk i installationen må ikke overstige 1000 kPa. Installationen skal udføres i overensstemmelse med DS 439, Norm for vandinstallationer.

KVALITETSKONTROL:
Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med TTR Institute S.r.L., Italy

Montering

Samling af rørene, udføres ved hjælp af koblinger, som er VA-godkendt til rustfri stålør. Samlingen udføres i overensstemmelse med godkendelsesindehaverens montagevejledning.

I bygning:

Rørene kan indstøbes eller anbringes utilgængelige. Samlingerne skal være udskiftelige og anbragt, så samlingerne er fritliggende eller monteret i udsparinger eller foringsrør på en måde, så eventuelle utætheder umiddelbart kan konstateres.

Rørene skal understøttes og fastgøres i overensstemmelse med godkendelsesindehaverens anvisninger.

I jord:

Rørene skal være korrosionsbeskyttet udvendigt. Rør og samlinger skal være udskiftelige, det vil sige tilgængelige ved opgravning eller lagt i foringsrør eller kanaler.

Rørene kan monteres i vandområder med chloridindhold op til 250 mg/l. Dette er en udvidelse i forhold til DS 439 (som angiver max. grænse på 150 mg/l), se Bemærkninger.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 419 er opfyldt.

BEMÆRKNINGER:

Oplysninger om vandets chloridindhold fås hos vandværket.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Udførelse	Rørene er glatte rør og samles med VA-godkendte fittings.
Materiale	Rustfrit stål 1.4404 eller 1.4521
Dimensioner	Udvendig diameter x godstykkelse, 1.4404: 15 x 1,0 mm 35 x 1,5 mm 89 x 2,0 mm 18 x 1,0 mm 42 x 1,5 mm 108 x 2,0 mm 22 x 1,2 mm 54 x 1,5 mm 28 x 1,2 mm 76 x 2,0 mm Udvendige diameter x godstykkelse, 1.4521: 15 x 1,0 mm 28 x 1,2 mm 54 x 2,0 mm 18 x 1,0 mm 35 x 1,5 mm 22 x 1,2 mm 42 x 1,5 mm


Thomas Bruun